ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.01. 022 00030

Серия BY № 0012807

ОРГАН ПО СЕРТФИКАЦИИ Орган по сертификации строительных материалов и изделий Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм». Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, телефон +375 17 3349510,+375 17 2177230, факс +375 17 2886121, адрес электронной почты: 3@stn.by. Аттестат аккредитации № BY/112 022.01 от 23.09.1996.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100016872, место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 12, телефон +375 17 3656149.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА», место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 12, телефон +375 17 3656149.

ПРОДУКЦИЯ Извещатель пожарный дымовой оптический интерактивный ИП 212-02К «ДОКА-с», выпускаемый по ТУ BY 100016872.098-2016 «Извещатель пожарный дымовой оптический интерактивный ИП 212-02К «ДОКА-с». Технические условия».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 853110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
отчета об анализе состояния производства от 02.12.2020;
протокола испытаний № 04-52/1527П от 10.11.2020 Испытательного центра Учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 1.0042.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТБ 11.16.03-2009 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Извещатели пожарные дымовые точечные. Общие технические условия», пункты 4.2-4.4, 4.6-4.13, 5.1-5.9, 8.1-8.3, 8.5, 8.6, разделы 7, 10, 11, 13.
Условия эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с паспортом на продукцию. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления. Срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.12.2020 **ПО** 06.12.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Игорь Леонидович Лишай

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Сергей Анатольевич Зданевич